



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**Απόσπασμα της  
Αριθμ. Συνεδρίασης: 25 / 22-11-2017**

**Αριθμ. Απόφασης: 873 / 2017**

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση διενέργειας προμήθειας και τοποθέτησης εξαρτημάτων για την αποκατάσταση βλάβης της κεντρικής κλιματιστικής μονάδας του Δημαρχείου Σκουτάρεως.

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την **22<sup>α</sup>** του μηνός **ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ** του έτους **2017**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **19:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **25/16-11-2017** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 40 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 32, δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

Αραμπατζής Θεόδωρος (Πρόεδρος Δ.Σ.)  
Γάτσιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)  
Τσαλίκογλου Δημήτριος (Γραμματέας Δ.Σ.)  
Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα  
Αναστασιάδης Αντώνιος  
Αναστασιάδης Ηλίας  
Γαλάνης Στέργιος  
Γάτσιος Ιωάννης  
Γεωργούλα Σουλτάνα  
Γιαννακίδης Δημήτριος  
Γκότσης Ηλίας  
  
Γρηγοριάδης Χρήστος  
Δούκας Γεώργιος  
Δρίγκα Χρυσούλα  
Ηλιοπούλου Σταλακτή  
Θεοχάρης Μιχαήλ  
Ιλανίδου - Βίλλιου Δέσποινα  
Καδής Γεώργιος

Λαζαρίδης Αβραάμ  
Μερετούδης Δημήτριος  
Μηλίδης Θεόδωρος  
Μοσχολιός Ζωγράφος  
Μπιτζίδου - Σαρακενίδου Σοφία

Παπαβασιλείου Βασίλειος  
Ραμπότας Ευθύμιος  
Στεργίου Νικόλαος  
Τερζής Βασίλειος

Χαρίτος Χρήστος  
Χασαπίδης Κωνσταντίνος  
Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης  
Χράπας Παντελής  
Χρυσανθίδης Βασίλειος

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** 1. Γρηγοριάδης Παναγιώτης, 2. Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος, 3. Καλώτα Παναγιώτα, 4. Καρπουχτής Κωνσταντίνος, 5. Καρύδας Νικόλαος, 6. Κυρτάσογλου Δημήτριος, 7. Μυστακίδης Παύλος, 8. Φωτιάδης Στέφανος.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρών δεν ήταν κανείς.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

• Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.:

- Τσαλίκογλου Δημήτριος (Γραμματέας Δ.Σ.), προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 8<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Μπιτζίδου Σοφία, προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 9<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Δρίγκα Χρυσούλα, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 12<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Χασαπίδης Κωνσταντίνος και Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης, αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 15<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος το 8<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκε πριν από το 7<sup>ο</sup>.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 18<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 48647 / 10-11-2017 εισήγηση του Τμήματος Η/Μ Έργων Ενεργειακών Εφαρμογών & Υπηρεσιών του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Κύριε Δήμαρχε,

Σας γνωρίζουμε ότι υπάρχει ανάγκη προμήθειας διαφόρων εξαρτημάτων για τη λειτουργία της Κεντρική Κλιματιστική Μονάδα του Δημαρχείου Σκουτάρεως η οποία υπέστη ζημιές λόγω των καιρικών συνθηκών που επικράτησαν κατά τους χειμερινούς μήνες.

Συγκεκριμένα υπάρχει ανάγκη προμήθειας :

1. Μιας αντλίας IN – LINE LOWARA LNEE 40/160/22, με χαρακτηριστικά λειτουργίας : 2,2 kW, 3 Hp, παροχής Q:24m<sup>3</sup> και μανομετρικό 1,77 H,
2. Δοχείο διαστολής : 35l
3. Αυτόματο πληρώσεως

Η διενέργεια της προμήθειας θεωρείται επείγουσα λόγω του ότι είναι απαραίτητη η χρήση της ΚΚΜ για τη θέρμανση του Δημοτικού μεγάρου της Δ. Κοινότητας Σκουτάρεως.

Η δαπάνη της προμήθειας και τοποθέτησης των υλικών ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων τετρακοσίων δέκα οκτώ (2.418,00) ευρώ(με το ΦΠΑ) και σ' αυτήν συμπεριλαμβάνεται και η εργασία εξαγωγής των κατεστραμμένων εξαρτημάτων η τοποθέτησης των νέων καθώς και η συντήρηση όλης κλιματιστικής μονάδας.

Η χρηματοδότηση θα γίνει από τον Κ.Α 10.6264.003 που φέρει την ένδειξη «Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών».

Μετά τα παραπάνω παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης για την έγκριση πραγματοποίησης της παραπάνω δαπάνης »,

και σχετική συζήτηση,

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

**Α)** Εγκρίνει την διενέργεια προμήθειας και τοποθέτησης διαφόρων εξαρτημάτων για τη λειτουργία της κεντρικής κλιματιστικής μονάδας του Δημαρχείου Σκουτάρεως, η οποία υπέστη ζημιές λόγω των καιρικών συνθηκών που επικράτησαν κατά τους χειμερινούς μήνες, ποσού 2.418,00 € με ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένης και της συντήρησης όλης της κλιματιστικής μονάδας και συγκεκριμένα:

1. Μιας αντλίας IN – LINE LOWARA LNEE 40/160/22, με χαρακτηριστικά λειτουργίας : 2,2 kW, 3 Hρ, παροχής Q:24m<sup>3</sup> και μανομετρικό 1,77 H,
2. Δοχείο διαστολής : 35l
3. Αυτόματο πληρώσεως,

**Β)** Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό του Δήμου χρήσης 2017, ως εξής:  
**(145η Αναμόρφωση οικονομικού έτους 2017)**

Μεταφέρει πιστώσεις από κωδικό εξόδου από κωδικό εξόδου (που δεν αναμένεται να χρησιμοποιηθούν οι πιστώσεις) σε κωδικό εξόδου (ενίσχυση) και με την ενδιάμεση χρήση του αποθεματικού (ως διάμεσος λογ/σμός) ενώ βεβαιώνεται ότι το σύνολο του αποθεματικού δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων του Δήμου, ως εξής:

Μεταφορά Πίστωσης ΑΠΟ:			Μεταφορά Πίστωσης ΣΕ:		
70.7325.014	ΥΠΟΓΕΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΗ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΔΟΡΥΛΑΙΟΥ	2.418,00	10.6264.003	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών	2.418,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>2.418,00</b>		<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>2.418,00</b>

**Γ)** Εγκρίνει την διαδικασία για την λήψη απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της σχετικής δαπάνης (άρθρο 2παρ.2β του Π.Δ 80/2016), για την προμήθεια και τοποθέτηση εξαρτημάτων για την αποκατάσταση βλάβης της κεντρικής κλιματιστικής μονάδας του Δημαρχείου Σκουτάρεως.

**Δ)** Η έγκριση της δαπάνης προμήθειας/τοποθέτησης, η διάθεση / ψήφιση σχετικής πίστωσης, ο τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας και η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΑΡΑΜΠΙΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ**

**ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Όπως υπογράφουν στο πρακτικό**

**Σέρρες 23-11-2017**

**Πιστό Αντίγραφο**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ**

**ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ**

**Μ. Ε. Δ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.**

**ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ**